

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ALUMBRADO	1	EDIFICIO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/GENERAL/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
APARATOS SANITARIOS	1	EDIFICIO ALAMEDA			
BAJANTES Y CANALETAS	1	EDIFICIO ALAMEDA Y CENICERO			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL	1	EDIFICIO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/GENERAL/SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
PCI	1	EDIFICIO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA PRIMERA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
UTA-EX1 (UTA-SLE A)	1	PLANTA PRIMERA SALA EXPOSICIONES 2 EDIFICIO ALAMEDA			

Otros datos.-

TECNIVEL OHF-150-A CONFAIRE 85 109Imp:5,90;Ret:5 Qimp(m3/h): 15000 Qret(m3/h): 13500; RECUPERADOR ROTATIVO; FILTRO IMPULSIÓN F8; FILTRO RETORNO F6

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA PRIMERA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FANCOILS	1	PLANTA PRIMERA AREA DE EXP DERECHA EDIFICIO ALAMED			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 1,3 4T NC CONFAIRE 1,846 1 0,038 Qimp(m3/h):300; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 48dB					
FANCOILS	1	PLANTA PRIMERA AREA DE EXP IZQUIERDA EDIFICIO ALAM			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 3,3 4T NC CONFAIRE 2,36 2,189 0,06 Qimp(m3/h):600; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 47dB					
BOMBA 4.1 (3)	1	PLANTA PRIMERA ARMARIO AREA DE EXP IZQUIERDA			
<i>Otros datos.-</i> SEDICAL SAP 30/145-1,1/K CONFAIRE 0,00006 Q(m3/h):4;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					
BOMBA 4.2 (7)	1	PLANTA PRIMERA ARMARIO AREA DE EXP IZQUIERDA			
<i>Otros datos.-</i> SEDICAL SAP 30/145-1,1/K CONFAIRE 0,00006 Q(m3/h):4;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					
UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA SPLIT-03	1	PLANTA PRIMERA SALA DE RACKS EDIFICIO ALAMEDA			
<i>Otros datos.-</i> MITSUBISHI ELECTRIC PKARP50HAL CONFAIRE 1,4 Q(m3/h):720; 63dB; TIPO PARED					

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA PRIMERA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-EXPO2 (RED-GRUPO)	1	PLANTA PRIMERA AREA DE EXP IZQUIERDA			
<i>Otros datos.-</i> APLICACIONES ELECTRICAS R/G POTECIA: 92/19kVA; INT: 132,95/27,46A; LONGITUD DE ACOMETIDA 42/42M; TENSION 400/400V; SECCIÓN: 95/10MM2; TIPO COND: Al/Cu; C.D.T (V): 2,82/3,56; C.D.T (%): 0,71/0,89					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA PRIMERA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
SAI-01	1	CUARTO CLIMA AREA DE EXP IZQUIERDA			
<i>Otros datos.-</i> 10kVA					

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA SEGUNDA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
UR-OF	1	ASEO ZONA ESTUDIOS			
<i>Otros datos.-</i> AIRWELL SRP 190 CONFAIRE 0,000744 Q(m3/h):1900;filtro imp y ret: F7 TIPO PLACAS FLUJO CRUZADO					
FANCOILS	1	PLANTA SEGUNDA ASEO ZONA ESTUDIOS - VESTÍBULO			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 5,3 4T NC CONFAIRE 3,98 1,86 0,085 Qimp(m3/h):1000; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 56dB					
FANCOILS	1	PLANTA SEGUNDA ESTUDIO 1			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 5,3 4T NC CONFAIRE 3,98 1,86 0,085 Qimp(m3/h):1000; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 56dB					
FANCOILS	1	PLANTA SEGUNDA ESTUDIO 2			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 3,3 4T NC CONFAIRE 2,36 2,19 0,06 Qimp(m3/h):600; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 47dB					
FANCOILS	1	PLANTA SEGUNDA ASEO ZONA ESTUDIOS 3			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 5,3 4T NC CONFAIRE 3,98 1,86 0,085 Qimp(m3/h):1000; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 56dB					

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA BAJA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
--------	-------	-------------------	-------	--------	------

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA BAJA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
SUELO RADIANTE	1	PLANTA BAJA EDIFICIO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA BAJA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-EXPO1 (RED-GRUPO)	1	PLANTA BAJA ALAMEDA DETRAS DE MONTACARGAS			

Otros datos.-

R/G POTECIA: 64/5kVA; INT: 92,49/7,23A; LONGITUD DE ACOMETIDA 36/36M; TENSIÓN 400/400V; SECCIÓN: 70/10MM2; TIPO COND: Al/Cu; C.D.T (V): 2,29/0,80; C.D.T (%): 0,57/0,20

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/PLANTA BAJA/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ARQUETAS	1	PLANTA BAJA ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SOTANO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
AVERIAS GENERICAS	1	EDIFICIO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SOTANO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-INC (RED DE GRUPO)	1	SOTANO SALA DE MAQUINAS			

Otros datos.-

R/G POTECIA: 50/50kVA; INT: 72,25/72,25A; LONGITUD DE ACOMETIDA 59/59M; TENSIÓN 400/400V; SECCIÓN: 35/35MM2; TIPO COND: Cu(FIRS); C.D.T (V): 3,76/3,76; C.D.T (%): 0,94/0,94

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SOTANO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-FONT (RED)	1	SOTANO SALA DE MAQUINAS			
<i>Otros datos.-</i> POTECIA: 5kVA; INT: 7,23A LONGITUD DE ACOMETIDA 57M; TENSIÓN 400V; SECCIÓN: 10MM2; TIPO COND: Cu; C.D.T (V): 1,27; C.D.T (%): 0,32					
CP-SÓTANO (RED-GRUPO)	1	SOTANO SALA DE MAQUINAS			
<i>Otros datos.-</i> R/G POTECIA: 11/3kVA; INT: 15,90/4,34A; LONGITUD DE ACOMETIDA 45/45M; TENSIÓN 400/400V; SECCIÓN: 10/10MM2; TIPO COND: Cu/Cu; C.D.T (V): 2,21/0,46; C.D.T (%): 0,55/0,15					

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SOTANO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
DEPOSITOS AFC	1	EDIFICIO ALAMEDA SOTANO			
<i>Otros datos.-</i> DEPOSITOS AFC (2UNID 1000L)					
ALJIBE PCI	1	EDIFICIO ALAMEDA SOTANO			
ARQUETAS	1	SOTANO ALAMEDA			
GRUPO DE PRESION	1	EDIFICIO ALAMEDA SOTANO CUARTO DE BOMBAS			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SEMISOTANO/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
UNIDAD INTERIOR- EVAPORADORA SPLIT 01	1	SEMISOTANO ALAMEDA			
<i>Otros datos.-</i> MITSUBISHI ELECTRIC PEH P400MYA CONFAIRE 2,3 Q(m3/h):8400; 55dB; TIPO CONDUCTOS					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SEMISOTANO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-LETRAS (RED-GRUPO)	1	SEMISOTANO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SEMISOTANO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ARQUETAS	1	SEMISOTANO ALAMEDA			

SERRERIA BELGA/EA EDIFICIO A (ALAMEDA)/SEMISOTANO/EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
EXTRACTOR 03 ASEOS	1	SEMISOTANO ALAMEDA OFFICE SALA DE LETRAS			

Otros datos.-

SOLER&PALAU ILB/4-200 CONFAIRE 0,24 Q(m3/h):800; EXTRACTOR EN LÍNEA

EXTRACTOR 04 SALA DE LETRAS	1	SEMISOTANO ALAMEDA OFFICE SALA DE LETRAS			
-----------------------------	---	--	--	--	--

Otros datos.-

SOLER&PALAU ILB/4-225 CONFAIRE 0,52 Q(m3/h):1200; EXTRACTOR EN LÍNEA

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ALUMBRADO	1	EDIFICIO CENICERO			

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/GENERAL/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
--------	-------	-------------------	-------	--------	------

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/GENERAL/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
APARATOS SANITARIOS	1	EDIFICIO CENICERO			

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL	1	EDIFICIO CENICERO			

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/GENERAL/SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	EDIFICIO CENICERO			

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA PRIMERA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CLIMATIZADOR UTA-SLE B	1	PLANTA PRIMERA SALA MEDIATICA EDIFICIO CENICERO			
<i>Otros datos.-</i> TECNIVEL OHF-150-A CONFAIRE 94 109Imp:6,30;Ret:5,30 Qimp(m3/h): 15000 Qret(m3/h): 14000; RECUPERADOR ROTATIVO; FILTRO IMPULSIÓN F8; FILTRO RETORNO F6					
FANCOILS	1	PLANTA PRIMERA DESPACHO EN SALA MEDIATICA			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 2,3 4T CV CONFAIRE 1,32 2,19 0,06 Qimp(m3/h):600; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 47dB					
FANCOILS	1	PLANTA PRIMERA DESPACHO EN SALA MEDIATICA			
<i>Otros datos.-</i> SABIANA TML 1,3 4T CV CONFAIRE 1,39 2,19 0,038 Qimp(m3/h):300; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 48dB					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA PRIMERA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
BOMBA 3.1 BOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE (2)	1	PLANTA PRIMERA ARMARIO ACCESO A ESCALERA PPAL			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SAP 25/125-0,65/K CONFAIRE 0,00005 Q(m3/h):2,5;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					
BOMBA 3.2 BOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE (6)	1	PLANTA PRIMERA ARMARIO ACCESO A ESCALERA PPAL			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SAP 25/125-0,65/K CONFAIRE 0,00005 Q(m3/h):2,5;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA PRIMERA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-MEDIATECA (RED-GRUPO)	1	PLANTA PRIMERA ARMARIO ACCESO A LA ESCALERA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS R/G POTECIA: 72/4kVA; INT: 104,05/5,78A; LONGITUD DE ACOMETIDA 20/20M; TENSION 400/400V; SECCION: 70/10MM2; TIPO COND: Al/Cu; C.D.T (V): 1,43/0,36; C.D.T (%): 0,36/0,09					
SAI-02	1	CUARTO CLIMA SALA MEDIATECA			
<i>Otros datos.-</i>					
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA PUESTOS DE TRABAJO Y RACKS					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA SEGUNDA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FANCOILS	1	SONIDO ILUMINACIÓN			
<i>Otros datos.-</i>					
SABIANA TML 3,3 4T CV CONFAIRE 2,36 2,19 0,06 Qimp(m3/h):600; EMPOTRADO A CUATRO TUBOS; 47dB					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA SEGUNDA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
UNIDAD INTERIOR- EVAPORADORA 02	1	DESPACHO EN SALA LEONARDO			
<i>Otros datos.-</i>					
MITSUBISHI ELECTRIC SEZ-KD50VAQ CONFAIRE 1,63 Q(m3/h):1020; 55dB; TIPO CONDUCTOS					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA SEGUNDA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-LEONARDO (RED-GRUPO)	1	ARMARIO ACCESO A LA ESCALERA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS R/G POTECIA: 76/11kVA; INT: 105,49/15,90A; LONGITUD DE ACOMETIDA 25/25M; TENSIÓN 400/400V; SECCIÓN: 70/10MM2; TIPO COND: Al/Cu; C.D.T (V): 1,8/1,23; C.D.T (%): 0,45/0,31					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA SEGUNDA/EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
EXTRACTORES UE-COC	1	PLANTA SEGUNDA			
<i>Otros datos.-</i>					
SYSTEMAIR KBR 355 DZ/K CONFAIRE 2,2 Q(m3/h):4500; TIPO 400°C 2H					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA BAJA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
UTA-CA	1	CAFETERIA			
<i>Otros datos.-</i>					
TECNIVEL OHF-43-A CONFAIRE 37 53 Imp:1,90 Qimp(m3/h): 4500; RECUPERADOR BATERIA; FILTRO IMPULSIÓN F8; FILTRO RETORNO F6					
UTE-ME	1	PLANTA BAJA-CAFETERIA			
<i>Otros datos.-</i>					
TECNIVEL OHF-81-M CONFAIRE 37 38 Imp:2,70 Qimp(m3/h):7300; RECUPERADOR BATERIA; FILTRO IMPULSIÓN F8; FILTRO RETORNO F6					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA BAJA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
BATERIA DE CONDENSARES	1	EDIFICIO CENICERO PLANTA BAJA			
<i>Otros datos.-</i> MARCA:KETXE TIPO:BBF Qn:200Kvar BOTES:2X50+1X100 Un:400v Fn:50HZ In:288A					
CP-CANTINA (RED-GRUPO)	1	ARMARIO ACCESO ASCENSOR 3			
<i>Otros datos.-</i> APLICACIONES ELECTRICAS R/G POTECIA: 55/5kVA; INT: 79,48/7,23A; LONGITUD DE ACOMETIDA 17/17M; TENSION 400/400V; SECCIÓN: 70/10MM2; TIPO COND: Al/Cu; C.D.T (V): 0,93/0,88; C.D.T (%): 0,23/0,10					
CP-COC (RED)	1	COCINA			
<i>Otros datos.-</i> APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 100kVA; INT: 144,51A LONGITUD DE ACOMETIDA 25M; TENSION 400V; SECCIÓN: 95MM2; TIPO COND: Al; C.D.T (V): 1,83; C.D.T (%): 0,46					
C.G.M	1	ARMARIO ATRÁS DE LA SALA			
<i>Otros datos.-</i> APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 630kVA; INT: 910,40A LONGITUD DE ACOMETIDA 63M; TENSION 400V; SECCIÓN: 750MM2; TIPO COND: Al; C.D.T (V): 3,68; C.D.T (%): 0,92					

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA BAJA/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ARQUETAS	1	PLANTA BAJA EDIFICIO CENICERO			
SUELO RADIANTE	1	PLANTA BAJA EDIFICIO CENICERO			

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/EDIFICIO B (CENICERO)/PLANTA BAJA/EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
EXTRATOR 01 ASEOS	1	ASEOS ESCALERA DE EMERGENCIA			
<i>Otros datos.-</i>					
SOLER&PALAU	TD 350/125CONFAIRE	0,03	Q(m3/h):200;	EXTRACTOR EN LÍNEA	
EXTRACTOR 02 ESCALERA	1	ENTRE CAFETERIA Y ESCALERA DE EMERGENCIA			
<i>Otros datos.-</i>					
SOLER&PALAU	SP CGT/2-400-6	CONFAIRE	2,2	Q(m3/h):6374;	TIPO AXIAL

SERRERIA BELGA/LA COSA/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ALUMBRADO	1	EDIFICIO LA COSA			

SERRERIA BELGA/LA COSA/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL	1	EDIFICIO LA COSA			

SERRERIA BELGA/LA COSA/GENERAL/SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
PCI	1	EDIFICIO LA COSA			

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/CLIMATIZACION

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/CLIMATIZACION

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
RECUPERADOR DE ENERGIA UE-A1	1	EDIFICIO LA COSA			
<i>Otros datos.-</i>					
TECNIVEL CHF-50-B CONFAIRE 1,5 Qimp(m3/h):5000;filtro ret: G4 TIPO POR BATERIA					
CONDENSADORA-01	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P200MYA CONFAIRE 20,1 19,9 7,17 Q(m3/h):11100; GAS R407C CARGA:7,9KG; CONSUMO COMPRESOR5,50KW; CONSUMO FRÍO 7,27KW					
CONDENSADORA-02	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P200MYA CONFAIRE 20,1 19,9 7,17 Q(m3/h):11100; GAS R407C CARGA:7,9KG; CONSUMO COMPRESOR5,50KW; CONSUMO FRÍO 7,27KW					
CONDENSADORA-04	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP50VHA CONFAIRE 4,42 4,2 1,52 Q(m3/h):2100; GAS R407C CARGA:1,7KG; CONSUMO COMPRESOR 1,10KW					

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-ASC2 (GRUPO)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 16kVA; INT: 23,12A LONGITUD DE ACOMETIDA 51M; TENSION 400V; SECCIÓN: 10MM2; TIPO COND: Cu(FIRS); C.D.T (V): 3,64; C.D.T (%): 0,91					
CP-ASC2 (RED)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 16kVA; INT: 23,12A LONGITUD DE ACOMETIDA 51M; TENSION 400V; SECCIÓN: 10MM2; TIPO COND: Cu; C.D.T (V): 3,64; C.D.T (%): 0,91					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CP-ASC3 (RED)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 16kVA; INT: 23,12A LONGITUD DE ACOMETIDA 38M; TENSIÓN 400V; SECCIÓN: 10MM2; TIPO COND: Cu; C.D.T (V): 2,71; C.D.T (%): 0,68					
CGC (RED)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 243kVA; INT: 351,16A LONGITUD DE ACOMETIDA 45M; TENSIÓN 400V; SECCIÓN: 300MM2; TIPO COND: Al; C.D.T (V): 2,53; C.D.T (%): 0,63					
GRUPO ELECTRÓGENO 650kVA	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
APLICACIONES ELECTRICAS POTECIA: 100kVA 144,51A LONGITUD DE ACOMETIDA 40M; TENSIÓN 400V; SECCIÓN: 95MM2; TIPO COND: Cu(FIRS); C.D.T (V): 1,88; C.D.T (%): 0,47					

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/PRODUCCION DE FRIO Y CALOR

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
BOMBA DE CALOR CON RECUPERACIÓN	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
CLIMAVENETAENERGYRAISER ERACS-Q/SL 1562 CONFAIRE 297,8 253,2 97,5 RECUPERACIÓN DE CALOR 401,90kW, 2 COMPRESORES, 6 ETAPAS, GAS R134A, CARGA 123Kg					
BOMBA 1.1 BOMBA CIRCUITO DE CALOR (1)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SIM 100/290-7,5/K CONFAIRE 6,63 Q(m3/h): 70;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					
BOMBA 1.2 BOMBA CIRCUITO DE CALOR (5)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SIM 100/290-7,5/K CONFAIRE 6,63 Q(m3/h): 70;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO					

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/LA COSA/LA COSA PLANTA CUBIERTA/PRODUCCION DE FRIO Y CALOR

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
BOMBA 2.1 BOMBA CIRCUITO DE FRIO	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SIM 100/290-5,5/K CONFAIRE	5,12	Q(m3/h): 51;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO			
BOMBA 2.2 BOMBA CIRCUITO DE FRIO (13)	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SIM 100/290-5,5/K CONFAIRE	5,12	Q(m3/h): 51;TIPO DOBLE IN LINE; ROTOR SECO			
BOMBA 5 BOMBA CIRCUITO RECUPERADOR UE-A1	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
SEDICAL SAP 30/20 T CONFAIRE	0,000076	Q(m3/h):5;TIPO SIMPLE IN LINE; ROTOR SECO			

SERRERIA BELGA/ZONA DE CONSUMOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CONTADOR ACTIVA Y REACTIVA UNIÓN FENOSA	2	SERRERIA BELGA			
AGUA POTABLE	2	SERRERIA BELGA			
GAS	2				

SERRERIA BELGA

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
AVERIAS GENERICAS	1	SERRERIA BELGA			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	1	SOTANO ZONA COMUN			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
ARQUETAS	1	ZONA COMUN EXTERIOR			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL	1	ZONA COMUN			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
PCI	1	ZONA COMUN			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/GENERAL/PORTON ELECTROMÉCANICO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
PUERTA PARKING	1	ZONA COMUN			

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/PLANTA BAJA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
--------	-------	-------------------	-------	--------	------

Listado de inventario de equipos

SERRERIA BELGA/ZONAS COMUNES EXTERIOR/PLANTA BAJA/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
CONDENSADORA-03	1	CUBIERTA			
<i>Otros datos.-</i>					
MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA50VA CONFAIRE 4,8 3,8 1,82 Q(m3/h):2940; GAS R407C CARGA:1,6KG; CONSUMO COMPRESOR 0,85KW					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGELAL-LUMINARIAS	1	GENERAL			
<i>Otros datos.-</i>					
DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X18W FLUOR 2X58W, HALOG 50W 12V, FLUOR 2X58W FOCOS XXXX.					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/ELEVACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGELVG01-GONDOLA ELEVACIÓN	1	GENERAL	GONDOLAS MADRID	MOD 2	
<i>Otros datos.-</i>					
MARCA:GONDOLAS MADRID					
POTENCIA:MOD 2					
DATOS TÉCNICOS:400V TRIFÁSICA CARCA ÚTIL 240KG CARGA DE ROTURA 500KG					
FCGELVMP-MONTAPLATOS	1	GENERAL	HIDRAL		
<i>Otros datos.-</i>					
MARCA:HIDRAL					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGFSAS-APARATOS SANITARIOS	1	GENERAL			
<i>Otros datos.-</i>					
3INODOROS ROCA MERIDIAN,5GRIFOS ROCA,2INODOROS DURAVIT,2PULSADORES VIEGA					
FCGFSAQ-ARQUETAS	1	GENERAL			
FCGFSPZ-POZO AGUA FECALES	1	GENERAL			

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/GENERAL/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGFSR01-CONTROL	1	GENERAL			
<i>Otros datos.-</i> MARCA:RAIN BIRD MODELO:WP2					
FCGFSGP03BOMBA SUMERGIBLE	1	GENERAL	EBARRA	1+R	
<i>Otros datos.-</i> MARCA:EBARRA					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGOF-OFIOS	1	GENERAL			

FARO DE MONCLOA/GENERAL/SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGPCI-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	GENERAL			

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPACLBC05-BOMBA DE CALOR 3X1	1	PLANTA ACCESO	LG	FM56AH U33	FRIO/CALOR
<i>Otros datos.-</i> MARCA:LG MODELO:FM56AH U32 POTENCIA:PF 15,5kw/PC 17,4kw CONSUMO:16,40 DATOS TÉCNICOS:UI SALA DE CONTROL MCO9AHV-NE1,UI VESTIBULOS 2X CB24NH2.					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELCRI_1CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC		
<p><i>Otros datos:-</i> MARCA:TMC TRANSFORMADORES MODELO:SECO ENCAPSULADO POTENCIA:500kVA</p>					
FPACLEX02- EXTRACTOR	1	PLANTA ACCESO	SOLERYPALAU	TD-1300/250	DIAMETRO CONDUCTO 252MM
<p><i>Otros datos:-</i> MARCA:SOLERYPALAU MODELO:TD-1300/250 POTENCIA:0,16kw</p>					
FPACLEX01-EXTRACTOR	1	PLANTA ACCESO	SOLERYPALAU	TD-800/200	DIÁMETRO CONDUCTO 200MM
<p><i>Otros datos:-</i> MARCA:SOLEUPALAU MODELO:TD-800/200 POTENCIA:0,06kw CONSUMO:0,3 DATOS TÉCNICOS:DIAMETRO 0,20M TENSIÓN POLOS 2 IP44</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA ACCESO			
<p><i>Otros datos:-</i> DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X26 REACTANCIA ELECTR,FLUOR COMPACTAS 18W FLUOR 2X58W.</p>					
FPAELBAT-BATERIA DE CONDENSADORES	1	PLANTA ACCESO	CYDESA	ED400/200-5/8/N	200kVAr (2x25+3x50)
<p><i>Otros datos:-</i> MARCA:CYDESA</p>					

Listado de inventario de equipos

MODELO:ED400/200-5/8/IN
 POTENCIA:200kVAr
 DATOS TÉCNICOS:ESCALONES 25+3X50 KVAR

FPAELCT-TRAFO	1	PLANTA ACCESO	TMC TRANSFORMADORES	500KVA	SECO ENCAPSULA DO
----------------------	---	---------------	------------------------	--------	-------------------------

Otros datos.-
 Potencia:500KVA.

FPAELCGD-CUADRO ELÉCTRICO	1	PLANTA ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC
----------------------------------	---	---------------	--------------------

Otros datos.-
 Potencia:500KVA.
 DATOS TÉCNICOS:RED INT AUT 722A I.MAX ADM 918A L12M (4(4(1X240)))+T.
 GRUPO 300KVA 0.11% GRUPO INT AUT 433A I.MAX ADM 482A L8M.

FPAELCEPA-CUADRO ELÉCTRICO	1	PLANTA BAJA ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC
-----------------------------------	---	--------------------	--------------------

Otros datos.-
 POTENCIA:36KW
 DATOS TÉCNICOS:INT AUT 54A I.MAX ADM104A L10M 4(1X70)+T 0,08%.

FPALECEXT-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA DE ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC
-----------------------------------	---	------------------	--------------------

Otros datos.-
 POTENCIA:98kw

FPAELCGR_2-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA ACCESO
------------------------------------	---	---------------

Otros datos.-
 POTENCIA:9kW

FPAELCGG-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC
----------------------------------	---	---------------	--------------------

Otros datos.-
 POTENCIA:98kw

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELGE-GRUPO ELECTRÓGENO	1	PLANTA ACCESO	CASLI TRANSDIESEL	DDC300E	GASOIL DE 300KVA
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:CASLI TRANSDIESEL MODELO:DDC300E POTENCIA:300KVA. DATOS TÉCNICOS:DEPÓSITO 600LTS,CONSUMO 0,3L/KW/h PLENA CARGA 311KW AUTONOMIA 8,33H CONTROL TEYME,MOTOR HC44E,FILTRO AIRE ECO-II 11X24/1 FILTRO GASOIL FF5207 FLEETGUARD FILTRO ACEITE LF670 FLEETGUARD,BATERIAS 12V 800A 140Ah</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAFSA01-ALJIBE	1	PLANTA ACCESO	SCHUT7	1000L	
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:SCHT7 MODELO:1000L</p>					
FPAFSA02-ALJIBE	1	PLANTA ACCESO			17M3X2
<p><i>Otros datos.-</i> MODELO:34M3 DATOS TÉCNICOS:2ALJIBES DE 17M3</p>					
FPAFSGP01-GRUPO DE PRESIÓN	1	PLANTA ACCESO	EBARRA	EVMG 512N5	EQUIPO COMPACTO
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:EBARA MODELO:EVMG 512N5 DATOS TÉCNICOS:VARIADOR VACON NXL00055C 1N155500,DEPOSITO 1000L CON BOYA DE NIVEL PRESOSTATOS 0-10 BARES XMP TELEECANIQUE</p>					
FPAFSGP02-GRUPO DE PRESIÓN INCENDIOS	1	PLANTA ACCESO	EBARRA		
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:EBARRA MODELO:LNR05315 POTENCIA:55kw DATOS TÉCNICOS:BOMBA JOCKEY EBARRA EVHG1014NS 5,5kw</p>					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAFST02-TERMO ELÉCTRICO	1	PLANTA ACCESO	FLECK	TH100	HORIZONTAL
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:FLECK MODELO:TH100 POTENCIA:1,2KW DATOS TÉCNICOS.VOLUMEN 95L TS</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAOFFPA01-PUERTA AUTOMÁTICA	1	PLANTA ACCESO	MANUSA		
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:MANSUA</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLBC01-BOMBA CALOR 1X1	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH30SNMTMC5 0	FRIO/CALOR
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO.CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/29,5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 6,2KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MINI UI CIH030SNM1MC50</p>					
FPICLBC02-BOMBA DE CALOR 1X1	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/PC29,5kw DATOS TÉCNICOS.GAS R410 62KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MINI</p>					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLBC03-BOMBA CALOR 1X1 <i>Otros datos.-</i> MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF27kw/PC 29,5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 62KG MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MIN	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
FPICLBC04-BOMBA DE CALOR 1X1 <i>Otros datos.-</i> MARCA.LENNOX COMPACTAIR MOEDELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/PC 29,5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 62KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MIN	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
FPICLBC06-BOMBA CALOR 1X1 <i>Otros datos.-</i> MARCA:MITSUBICHI MODELO:MUZGE50VA POTENCIA:PF:5KW/PC 5,8KW CONSUMO:7,00	1	PLANTA INSTALACIONES	MITSUBISHI	MUZGE50VA	FRIO/CALOR
FPICLBC07-BOMBA DE CALOR 1X1 <i>Otros datos.-</i> MARCA:LG	1	PLANTA INSTALACIONES	LG		FRIO/CALOR
FPICLEX05-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SISME MODELO:K4862M01296 POTENCIA:0,25kw CONSUMO:2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLEX06-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SISME MODELO:K48624M01296 POTENCIA:0,25kw CONSUMO:2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX07-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SISME MOEDELLO:K48624M01296 POTENCIA:0,25kw CONSUMO:2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX08-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SISME MODELO:K48624M01296 POTENCIA:0,25kw DATOS TÉCNICOS:2,3.	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX03-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SOLERYPALAU MODELO:TD-350/125 POTENCIA:0,06kw CONSUMO:0,1 DATOS TÉCNICOS:DIAMETRO 0,125 TENSIÓN 230 POLOS 2 IP44	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYSALAU	TD-350/125	DIÁMETRO CONDUCTO 125MM
FPICLEX04-EXTRACTOR <i>Otros datos.-</i> MARCA:SOLEUY PALAU POTENCIA:0,06kw CONSUMO:0,1	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYSALAU	TD-350/125	DIÁMETRO CONDUCTO 125MM

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLV03-VENTILADOR	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYPALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:SOLERYPALAU MODELO:CVT-320/240-N-1100W(12/9) POTENCIA:1,1KW CONSUMO:7/4,05 DATOS TÉCNICOS:CAUDAL 5650M3/H 63 dB IP20</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPIELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA INSTALACIONES			
<p><i>Otros datos.-</i> DATOS TÉCNICOS:FLUOR 2X58W.</p>					
FPIELCCLIM-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES	SCHNEIDER ELECTRIC		
<p><i>Otros datos.-</i> POTENCIA:98KW</p>					
FPIELCASC-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES			
<p><i>Otros datos.-</i> POTENCIA:98kw</p>					
FPIELPY-PARARRAYOS	1	PLANTA INSTALACIONES			

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPIFST01-TERMO ELÉCTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES	FLECK	ELBA100	VERTICAL
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:FLECK MODELO:ELBA100 POTENCIA:1,4KW DATOS TÉCNICOS:VOLUMEN 95LTS</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMCLV02-VENTILADOR	1	MIRADOR	SOLERYPALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:SOLERYPALAU MODELO:CVT-320/240-N-1100W (12/9) POTENCIA:1,1kw CONSUMO:7/4,05 DATOS TÉCNICOS:CAUDAL 5650M3/H 63dB IP20</p>					
FPMCLV01-VENTILADOR	1	PLANTA MIRADOR	SOLERYPALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:SOLERYPALAU MODELO:CVT-320/240-N-1100W (12/9) POTENCIA:1,1kw CONSUMO:7/4,05 DATOS TÉCNICOS:CAUDAL 5650M3/H 63dB IP20</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA MIRADOR			
<p><i>Otros datos.-</i> DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X26W Y 2X32W,LINEA PERIMETRAL FLUOR 54W.</p>					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMELCEPS-CUADRO ELECTRICO	1	MIRADOR	SCHNEIDER ELECTRIC		
<p><i>Otros datos.-</i> POTENCIA:80KW. DATOS TÉCNICOS:INT AUT 136A I.MAX ADM 230A L 108M 4(1X240)+ T 0,64%.</p>					
FPMELVG02-ELEVACIÓN SEXTA ELEVADORA	1	PLANTA MIRADOR			

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMOFPA02-PUERTA AUTOMATICA	1	PLANTA MIRADOR	MANUSA		
<p><i>Otros datos.-</i> MARCA:MANUSA</p>					