



LOTE 1 (SP23-00449): MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ATENCIÓN A EVENTOS DE LOS RECINTOS FERIALES DE CASA DE CAMPO. Y LOTE2 (SP23-00450): MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ASISTENCIA A EVENTOS DE MATADERO MADRID, CASA DE LA PANADERÍA, SEÑORES DE LUZÓN Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

1.- PREGUNTA:

Según el PPTP, en su punto 4 referente al Alcance del Servicio, se indica “Instalación y Equipos Contra Incendios, incluido recargas, retimbrados (tanto de extintores como prueba hidrostática de BIEs) y sustitución de los extintores que hayan terminado su vida útil.”

¿ Podrían indicar el listado de retimbres que serán necesarios durante la ejecución del contrato, así como los que van a caducar e se indica que tienen que ser repuestos sin coste para Madrid Destino?.

RESPUESTA:

Lote 1					
AÑO	RETIMBRADO EXTINTORES	RETIMBRADO BIES	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS ABC 6 Kg	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS CO2 5 Kg	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS ABC 25 Kg (CARROS)
2024	54	81	5	24	0
2025	67	45	96	1	2
2026	22	0	7	1	0
2027	53	10	2	1	0
TOTAL	196	136	110	27	2
Lote 2					
AÑO	RETIMBRADO EXTINTORES	RETIMBRADO BIES	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS ABC 6 Kg	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS CO2 5 Kg	SUSTITUCIÓN EXTINTORES CADUCADOS ABC 25 Kg (CARROS)
2024	192	48	0	0	
2025	46	18	3	0	
2026	146	40	32	1	
2027	2	4	1	0	
TOTAL	386	110	36	1	0