

EXPTE. Nº SP24-00148 LOTE 1: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS, Y DIRECCIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MÁGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).

EXPTE. Nº SP24-00149 LOTE 2: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO DE INTERIOR DE ESTADIOS Y DIRECCIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MÁGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).

1. **Pregunta:** Para el Lote 1, tenemos la siguiente pregunta. En el anuncio y al principio del Pliego el precio aparece como 22.221,14€ + 2.000€ exentos de baja. En el pliego, en la cláusula 19 del cuadro, en la página 89 indica que el precio es de 36.577,93€ + 2.000€ exentos de baja. Por favor aclarar cuál es el precio correcto.

Respuesta: El presupuesto base de licitación del Lote 1 es de 22.221,14€ + 2.000€ exentos de baja, y el del Lote 2 es de 13.909,79€ + 1.000,00€ exentos de baja, tal y como se establece tanto en los apartados 4 y 5 del anexo I PCAP como en el epígrafe 4 de la memoria y en el anuncio de licitación. Hay un error material en el apartado 19 del Anexo I del PCAP. Publicaremos una corrección de errores.

2. **Pregunta:** ¿Hay que hacer una estructura nueva o las placas se instalan en las cubiertas existentes? Se pide aclarar este punto ya que el PPT menciona ...propuesta de la instalación solar fotovoltaica (cubierta de la edificación principal)... ¿Qué tipo de estructura es la que se plantea desarrollar, la de sección ejemplo de la cubierta? En tal caso ¿qué dimensiones ocuparía ancho x largo x alto?.

Respuesta: En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describe la cubierta existente, no obstante, se podrá facilitar documentación más desarrollada y detallada en caso de necesidad durante la ejecución de la licitación (Planos as-built de la instalación). El diseño y dimensiones de la estructura de las propias placas es objeto del pliego existente.

3. **Pregunta:** ¿Qué importes de valor de contrata tienen estimados para la ejecución de las obras del Lote 1 y Lote 2? ¿Disponen de alguna memoria valorada donde se proponga la potencia kWp de fotovoltaica y kW de alumbrado estimados?

Respuesta: El presupuesto de ejecución de contrata se determinará con el desarrollo y finalización del proyecto objeto de la presente licitación. En la documentación aportada en los Pliegos de la licitación se describe la superficie de cubierta donde se instalarán las placas fotovoltaicas, de manera que conociendo la cubierta se solicita un proyecto mediante el que se pueda obtener la máxima energía fotovoltaica posible dadas las condiciones actuales.

A continuación, se facilita resumen de alumbrado actual en los vasos de los estadios:

? Proyector PHILIPS ARENA MVF403 CAT-A2 de 2000W.

? Lámpara PHILIPS MASTER MHN-SE 2000W/956-400V.

? Arrancador rápido BAG Electronics 230/400 ZIR 2000 AS.

? Lámpara MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT/12.

Unidades

Modelo de luminaria

Deportiva Trabajo Deportiva

Potencia 2000 150 2000

Estadio 1 50 208

Estadio 2 40 132

Estadio 3 40.